

Наименование организации: ООО ПМК СБ «Лагрос»

Наименование объекта: Гимназия №17 (дошкольное учреждение)

Адрес объекта: М.О. г. Королев ул. Сакко и Ванцетти, 18А

**АКТ**  
**проверки работоспособности сети внутреннего противопожарного водопровода**  
**и исправности пожарных кранов.**

24 июня 2024г.

Комиссия в составе:

Заведующий Горшкова О.Е

(должность, Ф. И. О.)

Директор ПМК СБ, Народный Дружинник Р.В

(должность, Ф. И. О.)

Директор ПМК СБ, Народный Дружинник Р.В

(должность, Ф. И. О.)

руководствуясь СНиП 2.04.01-85\* «Внутренний водопровод и канализация зданий» и «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации» провела проверку работоспособности сети внутреннего противопожарного водопровода и составила настоящий Акт о нижеследующем:

1. Проверка работоспособности и технической исправности пожарных кранов: находятся в исправном состоянии и открываются без механического инструмента.

2. Проверка системы внутреннего противопожарного водопровода:

Расход «диктующего» пожарного крана 4,1 л/сек – допустимый.

Давление у «диктующего» пожарного крана 0,41 Мпа – допустимое.

Кол-во одновременно испытываемых пожарных крана на водоотдачу 1 шт.

3. Перекатка пожарных рукавов в двойную скатку на новое ребро.

Результаты проверки: комиссия считает, что сеть внутреннего противопожарного водопровода обеспечивает требуемый по нормам расход воды на нужды пожаротушения (не менее 2,5 л/сек.) и по результатам проверки удовлетворяет нормативным требованиям ФЗ №123 СП 10.13130.2009.

Заведующий Горшкова О.Е  
(ФИО, должность)  
Директор ПМК СБ Бурят Р.В  
(ФИО, должность)  
Директор ПМК СБ Белокур С.В  
(ФИО, должность)

Члены комиссии:

